

АКТ № 7**проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.**

г. Ивдель

10 августа 2022

Комиссия, образованная постановлением Администрации Ивдельского городского округа от 30.05.2022 № 278

в составе:

Морков Сергей Анатольевич – заместитель Главы администрации Ивдельского городского округа, председатель комиссии

Соловьева Нина Леонидовна - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и энергетики администрации Ивдельского городского округа секретарь комиссии.

члены комиссии:

Рахимкулов Сергей Рафаилович – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта Ивдельского городского округа,

Петухов Виктор Владимирович - главный инженер муниципального унитарного предприятия «Тепловодоснабжение» Ивдельского городского округа;



Дьяченко Ольга Гельмутовна – теплотехник муниципального унитарного предприятия «Тепловодоснабжение» Ивдельского городского округа;

в соответствии с Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ивдельского городского округа к отопительному периоду 2022-2023 годов, утвержденной постановлением от 30.05.2022 № 278, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 42 г. Ивделя

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. здание МАДОУ детский сад № 42 г. Ивделя, расположенного по адресу Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Химиков, д.16а

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Выполнено	Теплообменное оборудование отсутствует.
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Промывка систем отопления проводилась акт № 1 от 08.08.2022
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем	Выполнено	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции

	вентиляции		отсутствует
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Выполнено	Отсутствие дренажей тепловых сетей канальной прокладки в проекте.
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Выполнено	Режимные карты не требуются Температурный график 95-70 С ⁰
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Перечень мероприятий по подготовке МАДОУ детский сад № 42 г.Ивделя к отопительному сезону 2022-2023 г. утвержден заведующей 01.07.2022
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Выполнено	Акт выполненных мероприятий по подготовке МАДОУ детский сад № 42 г.Ивделя к отопительному сезону 2022-2023 от 09.08.2022 № 6 Ремонт оборудования тепловых энергоустановок согласно Договор на техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии от 12.01.2022 №14то-22
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Тепловые сети отсутствуют согласно балансового разграничения в Договоре теплоснабжения от 31.05.2022 №1326
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Тепловые сети отсутствуют согласно балансового разграничения в Договоре теплоснабжения от 31.05.2022 №1326
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания МАДОУ детский сад №42 от 15.07.2022 №2
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено	Акт проверки готовности ИТП к отопительному сезону. Акт от 08.08.2022 №4
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Приборы учета тепловой энергии в здании МАДОУ детский сад № 42 г. Ивделя установлены и приняты в эксплуатацию. Договор на техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии от 12.01.2022 №14то-22
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Выполнено	Проектом не предусмотрено
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции от 08.08.2022 № 3
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок от 08.08.2022 №5
16.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям	Выполнено	Приложение присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и

	договора теплоснабжения		условиям договора теплоснабжения с МУП "ТВС" от 31.05.2022 № 1326
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Акт проверки на плотность оборудования ИТП от 08.08.2022 №4
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения заключен с МУП "ТВС" от 31.05.2022 №1326 Температурный график 95-70 C°
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Расчетная шайба и элеватор не установлены.
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию прилагается от
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Договор № 14то-22 на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии от 12.01.2022г. заключен ООО "ГазСервисПлюс"
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Выполнено	Ремонт оборудования тепловых энергоустановок согласно Договор № 14то-22 на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии от 12.01.2022г. заключен ООО "ГазСервисПлюс"
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей утв. Заведующей МАДОУ детский сад № 42г. Ивделя от 26.07.2022
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Прилагается справка от 09.08.2022

Готовность

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:


Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 42 города Ивделя

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Договор МУП "ТВС"
2. Договор ООО ГазСервисПлюс"
3. Справка о задолженности.
4. Акт осмотра здания МАДОУ детский сад № 42г.Ивделя
- 5.Акт промывки систем отопления зданий и сооружений.
- 6.Годовой план—график ремонта систем теплопотребления
- 7.Акт осмотр здания МАДОУ детский сад № 42 г.Ивделя
- 8.Перечень мероприятий по подготовке МАДОУ детский сад № 42 г.Ивделя к отопительному сезону 2022-2023.
9. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей утв. заведующей


Председатель комиссии:



С.А. Морков

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:



Н.Л. Соловьева


(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:




С.Р. Рахимкулов

(подпись, расшифровка подписи)



О.Г. Дьяченко

(подпись, расшифровка подписи)




В. В. Петухов

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

« 10 » августа 2022

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности



ПАСПОРТ


готовности к отопительному периоду 2022/2023 г.г.

Выдан Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 42 г. Ивделя в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание МАДОУ детский сад № 42 г. Ивделя

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 10.08.2022 № 7.

 / С. А. Морков/
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 169177165118267161520330340874880397572188874094

Владелец Прудникова Екатерина Геннадьевна

Действителен с 16.07.2022 по 16.07.2023